

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 67A
tel./fax (85) 73-25-081
tel. centr. (85) 74-26-236

Białystok 2018-05- 17

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny

HK.4410.186.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Wojszki. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin, jeżeli taka strona jest prowadzona.

W załączeniu:
1. Komunikat

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz
SPECJALISTA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA

Białystok, 2018-05-17

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
16-002 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (85) 73-25-091
e-mail: insp@powsan.gov.pl

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku powiadamia, że woda w wodociągu Wojszki, administrowana przez: Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin jest warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie barwy (16 ± 4 mg/l Pt).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta wynosi do 15 mg/l Pt.

Podwyższona barwa występująca na poziomie jak wyżej nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
lek. med. Zdzisław Wojciech Zwierz
SPECJALISTA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA