



**ŁAJSKI:**  
05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a  
**FILIA POŁUDNIE:**  
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

**LABORATORIA BADAWCZE**  
**mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka**

www.jars.pl



**Sprawozdanie z badań Nr: 1823/03/2016/F/1/P/1**

<b>Zleceniodawca:</b>	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie 16-001 Kleosin ul. Alberta 2
<b>Zlecenie Nr:</b>	1823/03/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego; referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

<b>Punkt poboru:</b>	<b>kran</b>
Przedmiot badania:	Woda przeznaczona do spożycia
Adres poboru:	16-061 Juchnowiec Kościelny, Stanisławowo 22D
Miejsce poboru:	Sklep "Rodzinny"
Pochodzenie próbki:	brak danych
Rodzaj ujęcia:	brak danych
Data i godz. poboru:	24-03-2016 10:00

Pobór próbek wg:	(A) PN-ISO 5667-5:2003	Próbkobiorca:	Gierada Krzysztof
Transport próbek:	Jars sp. z o.o.		

Numer próbki:	10763/03/16	Masa/objętość próbki:	Ocena próbki:	bez zastrzeżeń
---------------	-------------	-----------------------	---------------	----------------

Data rozpoczęcia badań:	25-03-2016	Data zakończenia badań:	25-03-2016
-------------------------	------------	-------------------------	------------

Lab.	Badany parametr	jm.	Metodyka badania w/g	Wymagania	Wynik	Niepewność**
LK	Żelazo	µg/l	(Ae) PN-EN ISO 11885:2009	MZ-2 200	104	10

MZ-2 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

**OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:**

Próbka (próbki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadają) wymaganiom określonym powyżej.

\*\* - niepewność rozszerzona metody przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.

**Uwagi:**

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz.

Egz.Nr 1: Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badań: LL - Łajski, LK - Mysłowice

**Koniec Sprawozdania**

<b>Sporządzono dnia:</b> 25-03-2016	<b>Autoryzował:</b> Cnota Łukasz	<b>Zatwierdził:</b> Doradca Analityczny  Marlena Niklas-Walasek	<b>Podpisano:</b> Kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
----------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------