


RŚ.6341.139.2015

1. Ref. Kch
2. Ref. POK
24.08.2015
DECYZJA

Kalinowski
26.08.2015 r.



Białystok, dnia 20.08.2015 r.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 19 ppkt a, ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 127 ust. 5, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.145 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) – po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu i wykonanie rurociągu, na działce o nr geod. 241/3, obręb Horodniany, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki

o r z e k a s i ę

I. Udzielić Gminie Juchnowiec Kościelny pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu i wykonanie rurociągu, na działce o nr geod. 241/3, obręb Horodniany, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, pod następującymi warunkami:

1. Zlikwidować istniejący na działce o nr geod. 241/3, obręb Nowodworce, gmina Wasilków rów na długości 54 m i wykonać w jego miejscu rurociąg dwuścienny z polipropylenu, o następujących parametrach:
 - długość projektowanego rurociągu: 50 m,
 - średnica projektowanego rurociągu: 40 cm,
 - rzędna dna projektowanego rurociągu: wlot: 135,80 m n.p.m., wylot: 134,70 m n.p.m.,
 - spadek podłużny projektowanego rurociągu: 2,0 %,
 - położenie projektowanego rurociągu za pomocą współrzędnych geograficznych: N: 53°5'23,73", E: 23°6'23,39"; N: 53°5'23,44", E: 23°6'22,02",
 - na wlocie rurociągu studnia z osadnikiem S1 Ø 1000, na wylocie studnia zbiorcza S2 Ø 1000 z osadnikiem.
2. Zobowiązuje się wnioskodawcę do:
 - na wylocie projektowanego rurociągu ze studni na długości 2 m w dnie rowu i dolnym pasie (60 cm) skarp, wykonania umocnienia z prefabrykowanych płyt ażurowych EKO (60x40x10 cm) na geowłókninie i podsypce grubości 5 cm z pospółki,
 - ułożenia, wzdłuż projektowanego rurociągu z obu stron, na wysokości osi kanału, sączków w postaci drenażu z rur karbowanych PVC-u o średnicy 110 mm z filtrem z włókna syntetycznego (geowłókniny) w obsypce filtracyjnej i włączenia ich do studni S2,
 - utrzymywanie urządzeń wodnych, będących własnością wnioskodawcy w sprawnym stanie technicznym,
 - ponoszenia odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

II. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

U z a s a d n i e n i e

Dnia 30.07.2015 r. Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym wystąpił do tutejszego urzędu z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu i wykonanie przepustu, na działce o nr geod. 241/3, obręb Horodniany, gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Dnia 04.08.2015 r., zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego, informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Starostwo podało do publicznej wiadomości. Uwag ze strony zainteresowanych nie wniesiono.