


SPÓDARSTWO POMOCNICZE
przy
Gminnym Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych
Eksploatacja Wodociągów
15-399 Białystok, ul. Handlowa 6
tel. 744-33-34, tel. 746-67-09
006579750-00069, NIP 542-27-63-042

ODPIS

Białystok, 29.01.2010 r.

9//T/W/09



Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10

dotyczy : warunków technicznych budowy spinki wodociągowej łączącej wodociąg Juchnowiec z
wodociągiem Pomigacze na odcinku Juchnowiec Kościelny – Lewickie w gm.
Juchnowiec Kościelny

Projektowany wodociąg należy włączyć do istniejących sieci wodociągowych PVC Ø
110 mm w Juchnowcu Kościelnym i wsi Lewickie.

Spinkę zaprojektować z rur PE Ø 160 mm na ciśnienie 1,0 MPa, łączonych na złączki
elektrooporowe. W miejscach włączeń do istniejących sieci zamontować zasuwki liniowe żeliwne
kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną. Przejścia wodociągu pod drogą wykonać w rurze
osłonowej z rurką sygnalizacyjną.

Przy rozdziale sieci wodociągowej zasilanej z Juchnowca i Pomigacz, na granicy gmin
Juchnowiec Kościelny i Turośń Kościelna, należy na istniejącej sieci zamontować dwa hydranty
nadziemne Ø 80 mm (na końcówkach sieci).

Nawiązując do naszego pisma nr 384/T/W/09 z dnia 23.12.2009 r. w tej sprawie,
informujemy, że przy obecnym stanie i wydajności urządzeń wodociągowych w stacji uzdatniania
wody Juchnowiec nie zapewniamy dostawy wody z tej stacji do wsi dotychczas zasilanych ze stacji
Pomigacze, natomiast na dostawę wody z ujęcia Pomigacze należy uzyskać zgodę Wójta Gminy
Turośń Kościelna.

Włączenie do eksploatacji spinki wodociągowej i przełączenie zasilania w wodę wsi
Brończany, Koplany, Lewickie będzie możliwe po modernizacji i odciążeniu stacji wodociągowej
Juchnowiec.

Do wiadomości :
Wójt Gminy Turośń Kościelna

KIEROWNIK
Gosp. Pom. Eksploatacji Wodociągów
Tadeusz Kłosek